

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Bergamo

**Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria**

*Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001*

**Settore di Prevenzione Bergamo Ovest**

**Ufficio di Sanità Pubblica**

**F.F. Responsabile Dott.ssa Elvira Cuoco**

**Sede di Bonate Sotto – Via G. Garibaldi, 13 - 035.4991110**

**posta elettronica certificata (PEC): [protocollo@pec.ats-bg.it](mailto:protocollo@pec.ats-bg.it)**  
**posta elettronica ordinaria (PEO): [protocollo.generale@ats-bg.it](mailto:protocollo.generale@ats-bg.it)**

Al sig. Sig. Responsabile  
Servizio Tecnico  
Dr. Bruno Facheris  
del Comune di  
24040 Suisio (BG)

INVIATA VIA PEC: [comunedisuisio@legalmail.it](mailto:comunedisuisio@legalmail.it)

Oggetto: Piano Attuativo ambito di trasformazione residenziale di recupero e di derivazione dal P.R.G. denominato “Atre 1”, via IV Novembre; Prot.Com n.6292 del 31/08/2018- Prot. ATS n.88746 del 31/08/2018.

In riferimento a quanto in oggetto, vista la documentazione allegata e limitatamente agli aspetti igienico sanitari di competenza, si esprimono le seguenti osservazioni.

**Area drenante** – Dovrà essere acquisito specifico elaborato grafico e tabella dimostrante la prevista dotazione minima di mq 713 pertinente l’ambito residenziale R2 e mq. 147 pertinente l’intervento di recupero Atre1.

**Fognatura** – Si prende atto della prevista dotazione di n.2 reti distinte (reflui e acque piovane); i pozzetti ispettivi/campionabili (e non tubi sifonati con coperchio v. tav.6) devono avere le seguenti caratteristiche tecniche: dimensioni minime cm.40x40 e cm.50 di profondità della zona di accumulo, dovranno inoltre essere ubicati prima della rete di smaltimento generale e prima dei pozzi perdenti, recapito di acque meteoriche.

Distinti saluti

Per Il Responsabile dell’Ufficio di Sanità Pubblica  
Settore di Prevenzione Bergamo Ovest  
(F.F. Dott.ssa Elvira Cuoco)  
Dott. Federico Merisi

Documento originale sottoscritto mediante firma digitale  
E conservato agli atti ATS in conformità alle vigenti disposizioni  
(D.Lgs 82/2005 e disposizioni attuative)

Funzionario istruttore Tec. Prev. Renzo Ronzani (tel. 035/4991182/110)